



**ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
СРБИЈЕ**

Милан Милошевић - Милица Милић
08.06.2023



АААЕ9742394208407

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД
ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Примљено: 08.06.2023		
Сектор	Број	Прилог
	1452	

"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ" д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Ниш
Број: 2540400-Д.10.23.-21755511-2023
Датум: 18.05.2023. године

ЈП Завод за урбанизам
7. Јули број 6
18 000 Ниш

„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, огранак „Електродистрибуција Ниш“, поступајући по захтеву бр. 20700-Д.10.23.-291582/1-2021 од 09.11.2021. године, Град Ниш, Градске управе за грађевинарство, а у вези издавања услова (података) који су од значаја за израду Плана генералне регулације подручја градске општине Нишка Бања, на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.Закон, 9/2020 и 52/2021) и Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/2014, 95/2018-др.закон, 40/2021 и 35/2023- др.Закон), издаје:

**УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ ЧЕТВРТИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА – ПРВА ФАЗА**

- У границама ПГР-а постоје изграђени електроенергетски објекти огранка "Електродистрибуција Ниш":
 - Мрежа 10 kV (са припадајућим трафостаницама 10/0,4 kV/kV) је надземна: припада трафо реону ТС 110/10 kV/kV „Ниш 5“, извод „Јелашница ханови“ и „Нишка Бања Стационар“.
- Сигурносна растојања, од новопланираних објеката до постојећих ЕЕО, је потребно ускладити са чланом 218 Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018-др. Закон, 40/2021 и 35/2023- др. Закон).
- Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата Плана генералне регулације, предвидети изградњу нових електроенергетских објеката потребног напонског нивоа.
- Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.
- Напајање нових ТС планирати са најближих 10 kV водова или из постојећих ТС 10/0,4 kV новим 10 kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466



