



"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" Д.О.О. БЕОГРАД

ОГРАНАК "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ"

Број: 8П.1.0.0.-Д.10.23.-180779/2-2016

НИШ, 14.07.2016. године

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ са п.о. - НИШ

Примљено	03.08.2016	
Сектор:	Број	Прилог
	2195	

ЈП Завод за урбанизам
7. јули бр. 6
18000 Ниш

Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак "Електродистрибуција Ниш", поступајући по захтеву бр. 8П.1.0.0.-Д.10.23.-180779/1-2016 од 05.07.2016. године, Управе за планирање и изградњу, Градске управе Скупштине Града Ниша, а у вези издавања услова (података) који су од значаја за израду Плана генералне регулације подручја градске општине Пантелеј - четврта фаза северозапад, на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014), као и измена и допуна Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 145/2014), Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/2014) и члана 4. став 1. Одлуке о образовању огранка оператора дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, бр. 9110-01-587/1-15 од 26.06.2015. године, издаје:

**УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ - ЧЕТВРТА ФАЗА СЕВЕРОЗАПАД**

1. У границама ПГР-а постоје изграђени електроенергетски објекти огранка "Електродистрибуција Ниш":
 - мрежа 10 kV је надземна и припада трафо реону ТС 110/35/10 kV "Ниш 13",
 - трафостаница 10/0,4 kV: "Камсница 1", "Камсница 2", "Бреница".
2. Захват ПГР-а сече траса надземних водова 10 kV, па је потребно планирану изградњу ускладити са техничким прописима из Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV.
3. Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата Плана генералне регулације, предвидети изградњу нових електроенергетских објеката потребног напонског нивоа.
4. Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.
5. Напајање нових ТС планирати са најближих 10 kV водова или из постојећих ТС 10/0,4 kV новим 10 kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.
6. Расплет водова 0,4 kV из планираних ТС 10/0,4 kV биће формиран према потребној снази, намени и локацији објеката које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.



Прилог: Ситуација електроенергетских објеката у границама захвата ПГР-а

Решење обрадио,

Милан Крстић
Милан Крстић, дипл. ел. инж.

Овлашћено лице,

(М.П.)

Љубомир П. Ранчић
Љубомир П. Ранчић, дипл. ел. инж.

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Архиви

