



“ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА” Д.О.О. БЕОГРАД
ОГРАНАК “ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ”

Број: 8П.1.0.0.-Д.10.23.-178113/2-2016

НИШ, 28.04.2016. године

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ са п.о. - НИШ

Примљено 03.08.2016		
Сектор	Број	Прилог
	2194	

ЈП Завод за урбанизам Ниш
ул. 7. јули бр. 6
18000 Ниш

Оператор дистрибутивног система “ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, огранак “Електродистрибуција Ниш”, поступајући по захтеву бр. 8П.1.0.0.-Д.10.23.- 178113/1-2016 од 01.07.2016. године, Управе за планирање и изградњу, Градске управе Скупштине Града Ниша, а у вези издавања услова (података) који су од значаја за израду Плана генералне регулације подручја градске општине Палилула - четврта фаза Запад, на основу Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014), као и измена и допуна Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, 145/2014), Закона о енергетици (“Сл. гласник РС” бр. 145/2014) и члана 4. став 1. Одлуке о образовању огранка оператора дистрибутивног система “ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, бр. 9110-01-587/1-15 од 26.06.2015. године, издаје:

УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА - ЧЕТВРТА ФАЗА ЗАПАД

- У границама ПГР-а постоје изграђени електроенергетски објекти огранка “Електродистрибуција Ниш”:
 - мрежа 35 kV је надземна, од ТС 35/10 kV “Мрамор” до ТС 110/35 kV “Ниш 1” и од ТС 35/10 kV “Мрамор” до ТС 35/10 kV “Техногас”;
 - мрежа 35 kV је подземна, од ТС 35/10 kV “Мрамор” до ТС 35/10 kV “Хладњача”;
 - мрежа 10 kV је надземно - подземна и припада трафо реону ТС 35/10 kV “Мрамор”;
 - трафостаница 35/10 kV: “Мрамор”;
 - трафостанице 10/0,4 kV: “Лалинац 1”, “Лалинац 2 школа”, “Лалинац 3”, “Лалинац 4”, “Лалинац 5”, “Крушце 1”, “Крушце 2”, “Мрамор 1”, “Мрамор 2”, “Мрамор 3”, “Мраморски пут”, “Крајина вино”, “Зелени вир”.
- У границама ПГР-а постоје изграђени електроенергетски објекти који нису власништво огранка “Електродистрибуција Ниш”:
 - мрежа 110 kV је надземна, од ТС 110/35 kV “Ниш 1” до ТС 110/35 kV “Прокупље”;
 - трафостанице 10/0,4 kV: “Лалинац 6”, “Лалинац 7”, “Шљункара Крушце 1”, “Шљункара Крушце 2”, “Шљункара Јужна Морава”, “Ратко Митровић”, “Вулкан 1”, “Вулкан 2”, “Даком”, и “Мрамор водовод”.
- У границама ПГР-а је планирана изградња ЕЕО:
 - изградња нове трафостанице 10/0,4 kV “Мраморски пут 2” са прикључним 10 kV водом и нове трафостанице 10/0,4 kV “Мраморски пут 3” са прикључним 10 kV водом.



4. Захват ПГР-а сече траса надземних водова 110 kV, 35 kV и 10 kV, па је потребно планирану изградњу ускладити са техничким прописима из Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV. Приближавање и укрштање новопланираних објеката са постојећим подземним енергетским кабловима, потребно је ускладити са ТП-3.
5. Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата Плана генералне регулације, предвидети изградњу нових електроенергетских објеката потребног напонског нивоа.
6. Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.
7. Напајање нових ТС планирати са најближих 10 kV водова или из постојећих ТС 10/0,4 kV новим 10 kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.
8. Расплет водова 0,4 kV из планираних ТС 10/0,4 kV биће формиран према потребној снази, намени и локацији објеката које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.

Прилог: Ситуација електроенергетских објеката у границама захвата ПГР-а

Решење обрадио,

Миодраг Петковић, ел.техн.

(М.П.)



Овлашћено лице,

Љубомир Т. Ранчић, дипл. ел. инж.

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Архиви