



“ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА” Д.О.О. БЕОГРАД

ОГРАНАК “ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ”

Број: 8П.1.0.0.-Д.10.23.-177112/2-2016

НИШ, 14.04.2016. године

НИШНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ СР.О.О. - НИШ

Примљено	03.08.2016	
Сектор	Број	Прилог
	2196	

ЈП Завод за урбанизам
7. јули бр. 6
18000 Ниш

Оператор дистрибутивног система “ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, огранак “Електродистрибуција Ниш”, поступајући по захтеву бр. 8П.1.0.0.-Д.10.23.-177112/1-2016 од 30.06.2016. године, Управе за планирање и изградњу, Градске управе Скупштине Града Ниша, а у вези издавања услова (података) који су од значаја за израду Плана генералне регулације подручја градске општине Пантелеј - четврта фаза север, на основу Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014), као и измена и допуна Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, 145/2014), Закона о енергетици (“Сл. гласник РС” бр. 145/2014) и члана 4. став 1. Одлуке о образовању огранка оператора дистрибутивног система “ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, бр. 9110-01-587/1-15 од 26.06.2015. године, издаје:

УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ - ЧЕТВРТА ФАЗА СЕВЕР

- У границама ПГР-а постоје изграђени електроенергетски објекти огранка “Електродистрибуција Ниш”:
 - мрежа 10 kV је надземно - подземна и припада трафо реону ТС 110/35/10 kV “Ниш 13”;
 - трафостанице 10/0,4 kV: “Чегар - Каменица”, “Доњи Матејевац насеље”, “Доњи Матејевац 1”, “Доњи Матејевац 2”, “Доњи Матејевац 3”, “Доњи Матејевац 4”, “Доњи Матејевац 5”, “Доњи Матејевац - Коломаца”, “Горњи Матејевац 3”, “Горњи Матејевац Бели врх”, “Горњи Матејевац - интервентна”, “Горњи Матејевац 1”, “Горњи Матејевац 2”, “Горњи Матејевац 4”, “Горњи Матејевац 5”, “Горњи Матејевац 6”, “Кнез село Требење”.
- У границама ПГР-а постоје изграђени електроенергетски објекти који нису основно средство огранка “Електродистрибуција Ниш”:
 - мрежа 110 kV је надземна, од ТС 110/35/10 kV “Ниш 13” до ТС 110/35 kV “Ниш 2”.
- Захват ПГР-а сече траса надземних водова 110 kV и 10 kV, па је потребно планирану изградњу ускладити са техничким прописима из Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV. Приближавање и укрштање новопланираних објеката са постојећим подземним енергетским кабловима, потребно је ускладити са ТП-3.
- Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата Плана генералне регулације, предвидети изградњу нових електроенергетских објеката потребног напонског нивоа.

Оператор дистрибутивног система “ЕПС Дистрибуција” д.о.о.



5. Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.
6. Напајање нових ТС планирати са најближих 10 kV водова или из постојећих ТС 10/0,4 kV новим 10 kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.
7. Расплет водова 0,4 kV из планираних ТС 10/0,4 kV биће формиран према потребној снази, намени и локацији објекта које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.

Прилог: Ситуација електроенергетских објеката у границама захвата ПГР-а


Решење обрадио,

Милан Крстић
Милан Крстић, дипл. ел. инж.

Овлашћено лице,

(М.П.)

Љубомир П. Ранчић
Љубомир П. Ранчић, дипл. ел. инж.



Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Архиви



нададени 10 кV вод
нададени 35 кV вод
нададени 10 кV вод
нададени 10 кV вод

нададени 10 кV вод
нададени 10 кV вод

1 : 10 000