



ВАНБРЧ СОУЛКОВ
01.02.2018
Серини

Оператор дистрибутивног система
"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Београд
Огранак "Електродистрибуција Ниш"
Број: 8П.1.0.0.-Д10.23.-19717/2-2018
НИШ, 30.01.2018. године

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ са п.о. - НИШ

Примљено: 31.01.2018		
Сектор	Број	Прилог
	360	

ЈП Завод за урбанизам
7. јули бр. 6
18000 Ниш

Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак "Електродистрибуција Ниш", поступајући по захтеву бр. 8П.1.0.0.-Д10.01.-19717/1-18 од 18.01.2018. године, Секретаријата за планирање и изградњу, Градске управе Града Ниша, а у вези издавања услова (података) који су од значаја за израду плана детаљне регулације за блок омеђен улицама Триглавска, Ђорђа Крстића, Авалска и Душана Поповића подручја градске општине Палилула - друга фаза на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/2014), издаје:

УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА - друга фаза

- У границама захвата за блок омеђен улицама Триглавска, Ђорђа Крстића, Авалска и Душана Поповића подручја градске општине Палилула - друга фаза коју сте навели, постоје изграђени ЕЕО (електроенергетски објекти) огранка "Електродистрибуција Ниш" и то:
 - У границама захвата улице Душана Поповића од бр.46-50, пролазе два (2) 35kV вода на правцу ТС 110/35 kV "Ниш 3" - ТС 35/10 kV "Ђеле Кула".
 - У границама захвата улице Душана Поповића од бр.46-50, пролазе 10kV водови на правцима и то: ТС 35/10 kV "Апеловац" - ТС 10/0,42 kV "Хитна Помоћ", ТС 35/10 kV "Апеловац" - ТС 10/0,42 kV "Апеловац 1" и вод ТС 10/0,42 kV "Апеловац 1" - ТС 10/0,42 kV "Јужни Булевар".
 - У границама захвата од угла улице Авалска и Душана Трифунца до угла улица Авалска и Апеловац, пролазе 10kV водови на правцима и то: ТС 35/10 kV "Апеловац" - ТС 10/0,42 kV "Апеловац 1" и вод ТС 10/0,42 kV "Апеловац 1" - ТС 10/0,42 kV "Јужни Булевар".
 - У границама захвата, постоји подземна мрежа 0,42kV из ТС 10/0,42kV "Апеловац 1" и надземни и подземни прикључни водови.

Напомена: На рубном подручју границе захвата од угла улица Ђорђа Крстића и Авалске дуж улице Авалска до улице Душана Трифунца и рубном подручју границе захвата улице Душана Поповића до угла са улицом Триглавска, пролази 10kV вод на правцу ТС 10/0,42 kV "Апеловац 1" - ТС 10/0,42 kV "Јужни Булевар".

- У границама захвата, није планирана реконструкција ЕЕО.
- Новопланирану изградњу ускладити са техничким прописима из члана 218 важећег Закона о Енергетици ("Сл.гласник РС", бр.145/2014) а који се односи на заштитне зоне постојећих ЕЕО. Приближавање и укрштање новопланираних објеката са постојећим енергетским кабловима, потребно је ускладити са ТП-3.
- Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата, предвидети изградњу нових електроенергетских објеката потребног напонског нивоа.

Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.

5. Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.
6. Напајање нових ТС планирати са најближих 10 kV водова или из постојећих ТС 10/0,42kV новим 10 kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.
7. Расплет водова 0,4 kV из планираних ТС 10/0,4 kV биће формиран према потребној снази, намени и локацији објекта које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.

Прилог: Ситуација у границама захвата.

Обрадио

Милан Крстић

Милан Крстић
Милан Крстић, дипл. ел. инж.



Овлашћено лице

По.овл.бр.8П.0.0.0.-Д.10.23.-8365/1-2018
од 11.01.2018 год.

Биљана Раденковић

Биљана Раденковић, дипл.ел.инж.

Доставити: Подносиоцу захтева и Архиви



ЛЕГЕНДА:

- НИСКОНАПОНСКИ ВОДОВИ
- СРЕДЊЕНАПОНСКИ ВОДОВИ
- ВИСОКОНАПОНСКИ ВОДОВИ

26.01.2018 г.

[Signature]