

На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку мале вредности вредности радова, број 404-1/54р-2019-28 - извођење радова на замени фасадне столарије на објекту ОШ „Бранко Радичевић“ Габровац, одговара на питања заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације:

Питање број 1.

„Да ли можете да објавите процењену вредност јавне набавке ЈН бр. 404-1/54р-2019-28?

Одговор:

У складу са одредбама члана 61. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке.

Сходно напред наведеном, у конкретном случају, наручилац се није определио да објави процењену вредност јавне набавке.

Питање број 2.

„Да ли би била прихватљива уградња прозора са трослојним стаклопакетом структуре 4/14/4/14/4 - нискоемисионо?“

Одговор:

Чланом 70. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), прописано је да техничке спецификације и пројектна документација, у смислу овог закона, представљају техничке захтеве који су обавезни и саставни део конкурсне документације у којима су предвиђене описане карактеристике добара, услуга или радова. Оне морају омогућити да се добра, услуге или радови који се набављају опишу на начин који је објективан и који одговара потребама наручиоца.

Наручилац је конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, у Техничкој спецификацији радова (образац бр. XII конкурсне документације), између осталог, захтевао да су прозори које је потребно уградити: „од чамовог лепљеног ламелираног дрвета, застакљени термопан стаклом дебљине 4+16+4 mm (унутрашње стакло нискоемисионо 4mm + аргон 16mm + спољашње стакло флот квалитета 4mm).“

Напред дате карактеристике прозора представљају минималне карактеристике које би у функционалном смислу задовољиле потребе наручиоца.

У Нишу, дана 04.10.2019. године