

На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за отворени поступак јавне набавке радова - унутрашњи грађевински и занатски радови и радови на инсталацијама (електро енергетске, телекомуникационе и сигналне и термотехничке инсталације) на Цркви Светог Василија Острошког, број 404-2/20P/2019-28, одговара на питање заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације,

Питање број 1:

**U vezi izvođenja predmetnih radova na podnom grejanju, predmerom je naveden materijal koji se pokriva podnom betonskom košuljicom. U predmeru nedostaje oprema u ormarićima i ormarići za podno grejanje bez koje se ne može tehnološki završiti taj deo posla. Naime nakon postavljanja cevi za podno grejanje, a pre postavljanja betonske košuljice, neophodno je ispitati sve cevi na hladni vodeni (vazdušni) pritisak. Takođe je potrebno da cevi budu pod pritiskom prilikom izrade same košuljice, kako bi se izbegla njihova deformacija i blagovremeno uočilo eventualno oštećenje. Podizanje na pritisak nije moguće bez opreme u ormarićima koja nije nav edena u predmeru.**

**Одговор на питање број 1:**

Одговор на питање бр.1 – је садржан у измени и допуни конкурсне документације број 1.

У Нишу, 20.05.2019. године