

На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку радова бр.404-2/69Р-2019-28 - извођење радова изградње прикључног кабловског вода од ТС 110/10 kV „Ниш 10“ до нове ТС 10/0,4 kV „Научно-технолошки парк“ у Нишу, даје додатно појашњење конкурсне документације по:

Питању број 1:

У позицији бр. 13 предмера радова помињете кабл ХХЕ 49-А 10кВ. Да ли сте мислили на кабл ХНЕ 49-А 10кВ, јер не постоји кабл ХХЕ 49-А 10кВ. Такође у истој позицији за поменути кабл ставили сте количину од 5304 метара поменутог кабла пресека ХХЕ 49-А 10кВ 3*(1*185)мм². На тај начин Ви тражите 15.912 метара једножилца ХХЕ 49-А 10кВ 1*185мм².

Да ли сте направили грешку или Ви заиста тражите 5304 метара кабла ХХЕ 49-А 10кВ 3*(1*185)мм² (што значи да тражите 15.912 метара ХХЕ 49-А 10кВ 1*/185мм²).

Додатно појашњење везано за питање број 1:

Ради се о набавци три једножилна кабла ХНЕ 49-А 10кВ, укупне (збирне) дужине од 5.304 метара, тј. три једножилна кабла која су исте дужине од 1.768 метара (појединачно).

У складу са постављеним питањем, наручилац ће извршити измену конкурсне документације којим ће изнова изменити позицију 13. из Техничке спецификација радова.

Измењени део конкурсне документације биће постављен на Портал УЈН и на званичној интернет презентацији наручиоца.

Понуђачи су у обавези да своје понуде дају на измењеној страници техничке спецификације радова, у супротном, понуда ће бити неприхватљива.