

У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку **извођења радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, ЈН број 404-2/ЗР-2019-28**, обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена конкурсне документације:

Измена и допуна број 1

На странама 29/57, 30/57 и 31/57 конкурсне документације, у делу XI Техничка спецификација радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, извршене су следеће измене и допуне:

У табели радова на позицији **1.5** у опису радова мења се текст „...бешавне црне челичне топловодне...“ тако да измењени опис радова за позицију 1.5., после измене гласи: „Набавка, транспорт, **замена оштећених и уградња нових бетонских плоча**, гранитно кварцног природног површинског слоја, гранулације мах 3мм, дебљине горњег слоја 10-15мм, површина је обрађена финим испирањем до дубине 2мм. Површински и носећи слој задовољава услове на хабање и отпорност на смрзавање према норми СРПС ЕН 1338. Димензија 40х40х6цм и 20х20х6цм у различитим нијансама по пројекту. У обрачун површина узети у обзир "растур" при обликовању плоча од 3,5%, са фуговањем спојница кварцним песком гранулације 0,3-0,6мм. Након завршетка полагања потребно је добро очистити поплочану површину, а затим приступити «пеглању» површине вибро-плочом. Вибро-плоче морају имати заштитну силиконску гуму како не би дошло до оштећења завршног слоја на бехатон плочама. После «пеглања» додатно префуговати целу површину и евентуално извршити замену оштећених плоча.“.

Количина за дату позицију остаје непромењена.

У табели радова на позицији **1.11** у опису радова, мења се количина дата за наведену позицију, тако да је после измене, тражена количина је **650 м2**, уместо 80 м2, како је раније стајало.

Опис радова за дату позицију остаје непромењен.

Понуђачи су у обавези да своју понуду дају на измењеној Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни (стр. 29/57, 30/57 и 31/57) која је постављена на портал Управе за јавне набавке и званични сајт Града Ниша.

Такође су извршене измене и на страни 26/57 конкурсне документације у обрасцу изјаве групе понуђача, тако што су у потпису стављени као потписници **чланови групе**, уместо раније наведених подизвођача. Понуђачи су у обавези да своју понуду дају на измењеној страни 26/57 - обрасца изјаве групе понуђача која је постављена на Портал Управе за јавне набавке и званични сајт Града Ниша.

У Нишу, 21.03.2019. године