

На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку радова бр. 404-2/ЗР-2019-28 - извођење радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, одговара на питања заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације:

Питање број 3 од 01.04.2019. године:

У тачки XI Техничка спецификација радова са обрасцем структуре цене и упутством како да се попуни, су наведене позиције које је потребно извести на извођењу радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, потребно је дефинисати и појаснити следеће позиције из техничке спецификације:

У поз. 1.6., поз 1.7. и поз. 1.8. наведено је да се постављају бетонске плоче а није дефинисана врста бетонских плоча. Питање је да ли су бетонске плоче исте врсте као плоче наведене у позицији 1.5. или је предвиђена друга врста бетонских плоча?

Одговор на питање број 3:

На позицијама поз. 1.6., 1.7. и 1.8. тип плоча које се уграђују је идентичан плочама из позиције 1.5. (гранитно кварцног природног површинског слоја, гранулације мах. 3мм, дебљине горњег слоја 10-15мм, површина је обрађена финим испирањем до дубине од 2мм. Површински и носећи слој задовољава услове на хабање и отпорност на смрзавање према норми SRPS EN 1338.

Питање број 4 од 01.04.2019. године:

Ранијим одговором на питање за дебљину цементног малтера на који се полажу бетонске плоче и ширину ивичне траке, одговорили сте да је ширина ивичне траке 10цм а дебљина цементног малтера 15 цм. Мишљења смо да подлога за ивичне траке у дебљини од 15цм и ширине 10цм, не може да се ради од цементног малтера у наведеној дебљини, па је потребно дефинисати начин израде подлоге за бетонске ивичне плоче.

Одговор на питање број 4:

У складу са постављеним питањима, наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу XI Техничка спецификација радова са обрасцем структуре цене и упутством како да се попуни и исту поставити на Портал УЈН и на званичну интернет презентацију наручиоца, дана 02.04.2019. године.

Понуђачи су у обавези да понуду дају на измењеним страницама техничке спецификације, у супротном, понуда ће бити неприхватљива.

У Нишу, 02.04.2019. године