

На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку бр.404-2/45Р-2019-28 - извођења радова за реализацију Пројекта „Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи „Младост“, одговара на питања заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације:

Питање број 1:

У поглављу XI Техничка спецификација радова са обрасцем структуре цене и упутством како да се попуни, група Б Електроинсталациони радови, Б2 Разводни ормани, за ставку:

„Врата ормана заштити од напона додира прекривањем неким изолационим материјалом – по потреби (пертинакс и сл.). У орману оставити места за уградњу још 15 аутоматских осигурача. Све комплетно са неопходним ситним материјалом као што су: завртњи, навртке, проводници за шемирање и уземљење, пертинакс, ознаке осигурача и једнополна шема, као и водоотпорне натписе на вратима ормана за означавање намена прекидача“ унета је количина 3 комада.

Да ли је у питању грешка за количину?

Да ли се ради о једном разводном орману или су планирана три ормана?

Уколико је у питању грешка, молимо исправите количине на овој страни или да понуђачима доставите јасна упутства како да унесу исправку.

Одговор на питање број 1:

Пројектом је предвиђен један разводни орман са три сегмента са засебним вратима за смештај опреме различитих намена.

Питање број 2:

Да ли се на позицији Б Електроинсталациони радови, Б2: Разводни ормани (страна 39. и 40.) конкурсне документације захтева попуњавање јединичних цена свих компоненти ормана или се попуњава само „Укупно позиција Б2.2 (РО-А са комплетно наведеном опремом)“ комплет?

Одговор на питање број 2:

На позицији Б Електроинсталациони радови, Б2: Разводни ормани (стране 39. и 40.) конкурсне документације, специфициране су компоненте разводног ормана, а понуђач попуњава само „Укупно позиција Б2.2 (РО-А са комплетно наведеном опремом)“ где је као јединица мере предвиђен комплет а количина комплета 1.