

Република Србија

**МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ**

Управа за ванредне ситуације у Нишу

07.19.2 број 217-3521/23

Дана 07.12.2023. године

Н И Ш

/АИ/

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД
ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Примљено: 08.12.2023

Сектор	Број	Прилог
	3286/2	

**Град Ниш,
Градска управа за грађевинарство**

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање услова и података који су од значаја за израду
Плана детаљне регулације соларне електране „Солнис“ на
подручју Градске Општине Црвени Крст

ВЕЗА: Ваш захтев број 353-1910/2023-06 од 01.12.2023. године, а који је
заведен у деловодној књизи Управе за ванредне ситуације у Нишу под 07.19.2
број 217-3521/23 дана 06.12.2023. године.

Разматрајући Ваш захтев и приложену документацију обавештавамо Вас да овај
орган **НЕМА** посебних услова у погледу мера заштите од пожара и експлозија,
као и да је приликом израде плана детаљне регулације соларне електране
„Солнис“ на подручју Градске Општине Црвени Крст, потребно применити мере
заштите од пожара утврђене важећим законима, техничким прописима,
стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара.
Такође наглашавамо да плански документ, у погледу мера заштите од пожара и
експлозија, мора садржати:

- изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мрежа који обезбеђују довољно количине за гашење пожара;
- удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене;
- приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објекта;
- безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије, сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање;
- могућности евакуације и спасавања људи.

С обзиром да надлежни орган може издати локацијске услове на основу
планског документа без претходног прибављања услова за пројектовање и
прикључење, наглашавамо да надлежни орган пре издавања локацијских
услова мора прибавити посебне услове заштите од пожара и експлозија у
складу са чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,

81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 20 Уредбе о локацијским условима, из разлога што плански документ не садржи могућности, ограничења и услове за изградњу објекта са аспекта заштите од пожара и експлозија. Уколико се на предметном подручју предвиђа изградња објекта и постројења за складиштење, држање и промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, неопходно је прибавити услове за изградњу и безбедно постављање објекта, сходно члану 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“ бр.54/15).

84
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
пуковник полиције
Срђан Митровић
Срђан Митровић

