

MP МПЕНА СТОЈКОВИЋ
10.02.2021.
Bilimij

"Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд
Огранак "Електродистрибуција Ниш"
Број: 80/110-1/10.23-38437/1-21
НИШ, 08.02.2021. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД
ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Примљено: 10.02.2021		
Сектор	Број	Прилог
	453	

ЈП Завод за урбанизам
7. јули бр. 6
18000 Ниш

"Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Огранак "Електродистрибуција Ниш", поступајући по захтеву бр. 8П.1.0.0.-Д.10.01.-387819/1-2020 од 30.12.2020. године, Секретаријата за планирање и изградњу, Градске управе Града Ниша, а у вези издавања услова (података) који су од значаја за израду Плана генералне регулације споменичког комплекса "Чегар" у Нишу, на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020), Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014 и 95/2018 - др. закон), издаје:

УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОМЕНИЧКОГ КОМПЛЕКСА "ЧЕГАР" У НИШУ

1. У границама ПГР-а постоје изграђени електроенергетски објекти огранка "Електродистрибуција Ниш":
 - мрежа 10 kV је надземна и припада трафо реону ТС 110/35/10 kV "Ниш 13",
 - трафостаница 10/0,4 kV: "Чегар - Каменица".
2. Сигурносна растојања, од новопланираних објеката до постојећих ЕЕО, је потребно ускладити са чланом 218 Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014 и 95/2018 - др. закон).
3. Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата Плана генералне регулације, предвидети изградњу нових електроенергетских објеката потребног напонског нивоа.
4. Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.
5. Напајање нових ТС планирати са најближих 10 kV водова или из постојећих ТС 10/0,4 kV новим 10 kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.
6. Расплет водова 0,4 kV из планираних ТС 10/0,4 kV биће формиран према потребној снази, намени и локацији објеката које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.

Прилог: Ситуација електроенергетских објеката у границама захвата ПГР-а

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Архиви



"Електродистрибуција Србије"
д.о.о. Београд
Огранак "Електродистрибуција Ниш"
Директор Огранка

Бранислав Стојчић, дипл. ел. инж.



ТС 10/0,4 кV

— надземни 10 кV вод

ТС 10/0,4 кV
"Четар-Каненица"

04.02.2021. г.
Мила Кривот