

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
III Бр. 30431/1
13.12 2023 год.
Ниш

Наручилац израде:

ГРАД НИШ

ГРАДСКА УПРАВА

УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

Обрађивач:

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
Ниш

Предмет:	Мишљење о Плану генералне регулације споменичког комплекса „Чегар“ у Нишу у вези усаглашености према издатим Условима ЈКП „Наиссус“ Ниш бр. 40773/2 од 12. 1. 2021.
----------	---

У вези Вашег захтева б.б. (захтев заведен код ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ бр. 30431 од 30. 11. 2023.) издаје се

МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

У Плану генералне регулације споменичког комплекса „Чегар“ у вези усаглашености према издатим Условима ЈКП „Наиссус“ Ниш у Нишу бр. 40773/2 од 12. 1. 2021. према следећем:


1. План генералне регулације споменичког комплекса „Чегар“ урађен у складу са Условима ЈКП „Наиссус“ Ниш.
2. Код планирања јавног водовода и канализације за употребљену воду узети у обзир да је минимална димензија јавне водоводне мреже је РЕ110 и канализације за употребљену воду Ø300.

Доставити: Наслову, Архиви службе, Архиви предузећа.

Обрадио:

ВД Директора ЈКП „Наиссус“ Ниш:


Гордана Вукадиновић, дипл.инж.грађ.


Тамара Милић
Мастер инжењер заштите на раду