



ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА

Маријана
03. 01. 2018.
Јеринић

Оператор дистрибутивног система
"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Београд
Огранак "Електродистрибуција Ниш"
Број: 21.10.01.02-237564/2
НИШ, 28.12. 2017. године

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ са с.г.о. НИШ		
Примљено	<u>29.12.2017</u>	
Сектор	Број	Датум
	<u>3000</u>	

ЈП Завод за урбанизам
7. јули бр. 6
18000 Ниш

Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак "Електродистрибуција Ниш", поступајући по захтеву бр. 8П.0.0.0.-Д.10.01.-237564/1-2017 од 12.09.2017. године, Секретаријата за планирање и изградњу, Градске управе Града Ниша, а у вези издавања услова (података) који су од значаја за израду прве измене и допуне Плана генералне регулације подручја градске општине Пантелеј – прва фаза (парцијалне измене), на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014), издаје:

УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ – ПРВА ФАЗА (ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ)

- У границама ПГР-а постоје изграђени ЕЕО (електроенергетски објекти) Огранка "Електродистрибуција Ниш":
 - мрежа 35 kV је подземна, од ТС 110/35/10 kV "Ниш 13" до ТС 35/10 kV "Ратко Павловић", од ТС 35/10 kV "Стеван Синђелић" до ТС 35/10 kV "Ратко Павловић", од ТС 110/35/10 kV "Ниш 13" до ТС 35/10 kV "Стеван Синђелић" и од ТС 110/35/10 kV "Ниш 13" до ТС 35/10 kV "Медијана",
 - мрежа 10 kV је подземна и припада трафо реону ТС 110/35/10 kV "Ниш 13" и ТС 35/10 kV "Стеван Синђелић",
 - трафостанице 10/0,4 kV "Моше Пијаде", "Књажевачка 6", "Горњоматејевачка 5", "Горњоматејевачка 7", "Горњоматејевачка 9", "Горњоматејевачка 10", "Горњоматејевачка 11", "Горњоматејевачка 12".
- У границама ПГР-а је планирана изградња ЕЕО:
 - планирана је изградња нове ТС 10/0,4 kV "Горњоматејевачка 13" са прикључним 10 kV водом, нови кабл типа 2 x ХНЕ49-А 4x(1x185) mm², 10 kV, системом улаз-излаз, од ТС 10/0,4 kV "Горњоматејевачка 2" до нове ТС 10/0,4 kV "Горњоматејевачка 13" и даље до тачке на траси 10 kV вода ТС 10/0,4 kV "Горњоматејевачка 2" - ТС 10/0,4 kV "Горњоматејевачка 7", који се прекида у поменутој тачки и развезује у ТС 10/0,4 kV "Горњоматејевачка 2".
- Сигурносна растојања, од новопланираних објеката до постојећих ЕЕО, је потребно ускладити са чланом 218 Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014). Приближавање и укрштање новопланираних објеката са постојећим подземним енергетским кабловима, потребно је ускладити са ТП-3.
- Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата Плана генералне регулације, предвидети изградњу нових електроенергетских објеката потребног напонског нивоа.




5. Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.
6. Напајање нових ТС планирати са најближих 10 kV водова или из постојећих ТС 10/0,4 kV новим 10 kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.
7. Расплет водова 0,4 kV из планираних ТС 10/0,4 kV биће формиран према потребној снази, намени и локацији објекта које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.

Прилог: Ситуација електроенергетских објекта у границама захвата ПГР-а


Обрадио


Милан Крстић, дипл. ел. инж.



(М.П.)

Овлашћено лице по овлашћењу број
8П.0.0.0.-Д.10.23.-147302/3-2017
од 04.07.2017. године


Биљана Раденковић, дипл. ел. инж.

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Архиви



26.12.2014 10:09

