

ЗВЕНА ПАНИК
28.12.2017.
[Signature]

Оператор дистрибутивног система
"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Београд

Огранак "Електродистрибуција Ниш"

Број: 8П.1.0.0.-Д.10.23.-241493/2-2017

НИШ, 22.12. 2017. године

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ са п.о. - НИШ

Примљено <u>22.12.2017</u>		
Сектор	Број	Прилог
	<u>3823</u>	

ЈП Завод за урбанизам
7. јули бр. 6
18000 Ниш

Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак "Електродистрибуција Ниш", поступајући по захтеву бр. 8П.1.0.0.-Д.10.01.-241493/1 од 15.09.2017. године, Секретаријата за планирање и изградњу, Градске управе Града Ниша, а у вези издавања услова (података) који су од значаја за израду Плана детаљне регулације за део функционално просторне целине "А" у обухвату ПГР подручја ГО Нишка Бања – прва фаза, на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014), издаје:

**УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ДЕО ФУНКЦИОНАЛНО ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ "А" У ОБУХВАТУ ПГР ПОДРУЧЈА ГО
НИШКА БАЊА – ПРВА ФАЗА**

1. У границама ПДР-а постоје изграђени ЕЕО (електроенергетски објекти) Огранка "Електродистрибуција Ниш":
 - мрежа 10 kV је подземна и припада трафо реону ТС 110/10 kV "Ниш 5",
 - трафостаница 10/0,4 kV "Нишка Бања - школа (Лугови)".
2. У околини ПДР-а постоје изграђени ЕЕО Огранка "Електродистрибуција Ниш":
 - мрежа 10 kV је надземна и подземна и припада трафо реону ТС 110/10 kV "Ниш 5",
 - трафостанице 10/0,4 kV "Нишка Бања - Кожара" и "Нишка Бања - Вртоп".
3. Сигурносна растојања, од новопланираних објеката до постојећих ЕЕО, је потребно ускладити са чланом 218 Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014).
4. Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата Плана детаљне регулације, предвидети изградњу нових електроенергетских објеката потребног напонског нивоа.
5. Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.
6. Напајање нових ТС планирати са најближих 10 kV водова или из постојећих ТС 10/0,4 kV новим 10 kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.
7. Расплет водова 0,4 kV из планираних ТС 10/0,4 kV биће формиран према потребној снази, намени и локацији објеката које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.

Прилог: Ситуација електроенергетских објеката у границама захвата ПДР-а

Обрадио


Милан Крстић, дипл. ел. инж.

(М.П.)

Овлашћено лице по овлашћењу број
8П.0.0.0.-Д.10.23.-147302/3-2017
од 04.07.2017. године



Биљана Раденковић, дипл. ел. инж.

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Архиви

ТС 10/0,4 кВ
"Нижняя Байка - Комара"

ТС 10/0,4 кВ
"Нижняя Байка - Комара 2"

ТС 10/0,4 кВ
"Нижняя Байка - школа (Лытобы)"

ТС 10/0,4 кВ
"Нижняя Байка - Вршача"

ТС 10/0,4 кВ



напряжение 10 кВ вост

напряжение 10 кВ вост

19.12.2017 г. год.

Александр Кривош

1:5 000