

М. Стојковић
13.09.2019
Директор

ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА

Оператор дистрибутивног система
"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Београд
Огранак "Електродистрибуција Ниш"
Број: 8П.1.1.0.-Д.10.23.-2835392-2019
НИШ, 12.09.2019. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД
ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Примљено: 13.09.2019		
Сектор	Број	Прилог
	2009	

ЈП Завод за урбанизам
7. јули бр.6
18000 Ниш

Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак "Електродистрибуција Ниш", поступајући по захтеву бр. 8П.1.0.0.-Д.10.01.-283526/1-2019 од 09.09.2019. године, Секретаријата за планирање и изградњу, а у вези издавања услова (података) који су од значаја за израду првих измена и допуна Плана детаљне регулације депоније отпада „Бубањ“, на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014), издаје:

УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СИСТЕМА ДЕПОНИЈЕ ОТПАДА „БУБАЊ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

- У границама ПДР-а постоје изграђени ЕЕО (електроенергетски објекти) Огранка "Електродистрибуција Ниш":
 - мрежа 10 kV је надземна и припада трафо реону ТС 110/10 kV "Ниш 8" (надземна 10 kV мрежа је Al³ 3x50 mm², 10 kV),
 - трафостаница 10/0,4 kV "Депонија смећа" (100 kVA).
- У границама ПДР-а постоје изграђени ЕЕО (електроенергетски објекти) који нису у власништву Огранка "Електродистрибуција Ниш":
- У поменутој трафостаници 10/0,4 kV/kV нема капацитета за прикључење планираних објеката.
- Сигурносна растојања, од новопланираних објеката до постојећих ЕЕО, је потребно ускладити са чланом 218 Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014).
- Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата Плана детаљне регулације, предвидети изградњу нових електроенергетских објеката потребног напонског нивоа.
- Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.
- Напајање нових ТС планирати са најближих 10 kV водова или из постојећих ТС 10/0,4 kV новим 10 kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.
- Расплет водова 0,4 kV из планираних ТС 10/0,4 kV биће формиран према потребној снази, намени и локацији објеката које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.

Прилог: Ситуација електроенергетских објеката у границама захвата ПДР-а

Директор Огранка
"Електродистрибуција Ниш"



Бранислав Стојичић, дипл. ел. инж.

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Архиви

Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.

TS 101014 W/KV
"Deronizatsiya"

— 10 kV
— 110 kV

SITUACIJA EEO u OBUHVATU
PDR-a
11.09.2019. JS