

ТРАЖАЈ ЈОЈАНОВИЋ
01.03.2021.
[Signature]

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД
ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Примљено: 01.03.2021		
Сектор	Број	Прилог
	045	

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. Београд
ОГРАНАК "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ"

Број: 8П.1.1.0.-Д.10.23.- 61052/1
НИШ, 24.02.2021. године

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
7. Јули број 6
18 000 Ниш

Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак "Електродистрибуција Ниш", поступајући по захтеву бр. 8П.1.0.0.-Д.10.01.- 375051/1-20 од 18.12.2020. године, Секретаријата за планирање и изградњу, Градске управе Града Ниша, а у вези издавања услова (података) који су од значаја за израду Четвртих измена и допуна Плана генералне регулације подручја градске општине Медијана, на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014), као и измена и допуна Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 145/2014), Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/2014), издаје:

**УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА**

- У границама ПГР-а постоје изграђени електроенергетски објекти огранка "Електродистрибуција Ниш":
 - Мрежа 35kV је подземна (2 вода): припада трафо реону ТС 110/35kV/kV „Ниш 3“;
 - Мрежа 10kV (са припадајућим трафостаницама 10/0,4kV/kV) је подземна и припада трафо реону трафостанице ТС 35/10 kV/kV „Ратко Павловић“;
 - Трафостаница ТС 10/0,4kV/kV „Ниш експрес 2“.
- У границама ПГР-а постоје планови за изградњу електроенергетских објеката: трафостаница, десеткиловолних водова као и прикључно разводно постројење.
- Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата Плана генералне регулације, предвидети изградњу нових електроенергетских објеката потребног напонског нивоа.
- Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.
- Напајање нових ТС планирати са најближих 10 kV водова или из постојећих ТС 10/0,4 kV новим 10 kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

6. Расплет водова 0,4 kV из планираних ТС 10/0,4 kV биће формиран према потребној снази, намени и локацији објеката које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.

Прилог: Ситуација планираних ЕЕО објеката у границама захвата
Документација ЕПС Дистрибуције (*.pdf)

Доставити :

1. Служби за енергетику;
2. Писарници.



Директор огранка

Бранислав Стојчић