



ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ д.о.о. - НИШ

Примљено	23.11.2018.	
Сектор	Број	Прилог
	3286	

ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈАБЕСКАСНОСТ
26.11.2018.
Шенић

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд

"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ"

Број: 8П.1.1.0.-Д.10.23.-323771/1-2018

НИШ, 20.11.2018. године

ЈП Завод за урбанизам
7. Јули број 6
18 000 Ниш

Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак "Електродистрибуција Ниш", поступајући по захтеву бр. 8П.1.0.0.-Д.10.01.- 323771/1-2018 од 06.11.2018. године, Секретаријата за планирање и изградњу, Градске управе Града Ниша, а у вези издавања услова (података) који су од значаја за израду Плана места за постављање плутајућих објеката на делу обале и водног простора на територији града Ниша, на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014), као и измена и допуна Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 145/2014), Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/2014), издаје:

УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РУЈНИЧКЕ РЕКЕ

- У границама Плана постоје изграђени електроенергетски објекти огранка "Електродистрибуција Ниш":
 - Мрежа 10kV која је надземна и припада трафо реону трафостанице: ТС 35/10 kV/kV „Црвени крст“, 10 kV извод Блок сигнал, вод ТС 10/0,4 kV/kV „Сарајевска“ - ТС 10/0,4 kV/kV „Аеродром војна 1“
- У границама Плана не постоје електроенергетски објекти огранка "Електродистрибуција Ниш" где је планирана изградња или реконструкција.
- Захват Плана секу трасе надземних водова, па је потребно планирану изградњу ускладити чланом 218 Закона о енергетици изградњи ("Сл. гласник РС", 145/2014), Приближавање и укрштање новопланираних објеката са постојећим подземним енергетским кабловима, потребно је ускладити са ТП-3.
- Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата Плана генералне регулације, предвидети изградњу нових електроенергетских објеката потребног напонског нивоа.
- Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.

11 000 Београд
Масарикова 1-3Тел: +381 11 36 16 706
Факс: +381 11 36 16 641ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466



6. Напајање нових ТС планирати са најближих 10 kV водова или из постојећих ТС 10/0,4 kV новим 10 kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.

7. Расплет водова 0,4 kV из планираних ТС 10/0,4 kV биће формиран према потребној снази, намени и локацији објекта које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.

Прилог: Ситуација планираних ЕЕО објеката у границама захвата
Документација ЕПС Дистрибуције (*.pdf)

Доставити :

1. Служби за енергетику;
2. Писарници.

Директор огранка



Драган Милентијевић, дипл. грађ. инж.