

Република Србија  
Град Ниш  
Градска управа Града Ниша  
Секретаријат за планирање и изградњу  
Генерала Транијела 10  
18000 Ниш

Број: 130-00-UTD-003-1144/2020-002

Датум: 02.09.2020

07 SEP 2020

Предмет: Услови за потребе израде Плана детаљне регулације насеља Јасеновик, на подручју градске општине Пантелеј

На основу вашег захтева број 353-877/2020-06 од 18.08.2020. године, који је код нас заведен дана 24.08.2020. године под бројем ДТЕХ-29616, и достављене документације (одлука о изради Плана детаљне регулације насеља Јасеновик, на подручју градске општине Пантелеј, графички приказ подручја на катастру непокретности и граница планског подручја у дигиталном облику), обавештавамо вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да у обухвату предметног плана нема објеката који су у власништву „Електромрежа Србије” А.Д.
2. Према Плану развоја преносног система за период од 2020. године до 2029. године и Плану инвестиција, у обухвату предметног плана није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије” А.Д.
3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије” А.Д. нема посебних услова за потребе израде Плана детаљне регулације насеља Јасеновик, на подручју градске општине Пантелеј.
4. Такође вас обавештавамо да се у непосредној близини обухвата предметног плана, а ван заштитног појаса далековода, налазе трасе далековода:
  - 400 kV бр. 403 ТС Бор 2 - ТС Ниш 2 и
  - 110kV бр. 193/2 ТС Сврљиг - ТС Ниш 2,

који су у власништву “Електромрежа Србије” А. Д. (ситуацију достављамо у прилогу).

Потребно је поступити у складу са релевантним стандардима и другом техничком регулативом ( истичемо SRPS N.C0.101, SRPS N.C0.102, SRPS N.C0.104, SRPS N.C0.105) и извршити одговарајуће прорачуне индуктивног утицаја претходно наведених далековода у циљу разматрања могућности градње планираних објеката у зависности од индуктивног утицаја на потенцијалне планиране телекомуникационе водове (нема потребе да се ради у случају да се користе оптички каблови).

Пре изградње ових објеката предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите, галванских уметака чији је изолациони ниво виши од граничних вредности утицаја, изоловање надземних делова пластичним омотачима и слично.

Индуктивни утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000 m од осе далековода, у случају градње телекомуникационих водова.

За прорачуне користити податке из пројектне документације далековода које вам на захтев достављамо, као и податке добијене на терену геодетским снимањем који се обављају о трошку Инвеститора планираних објеката.

Важност предметних услова је две године од датума издавања или краће уколико дође до промене законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за високонапонске водове, Дирекција за техничку подршку преносном систему, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и Александру Куколечи на тел. 011/3957-156.

С поштовањем,

Извршни директор за пренос  
електричне енергије

Илија Џвијетић, дипл. инж. електр.



Прилог: као у тексту

Копије доставити:

- РЦО Крушевац – ППС Крушевац
- Дирекција за техничку подршку преносном систему – Сектор за високонапонске водове

Други оригинал:

- Архива



