



Милић Стефановић
26.10.2021.
Јулић



AAAE9128976833943

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Огранак Електродистрибуција Ниш

Број: 20700-Д.10.23.89810/2-2021

Ниш, 20.10.2021. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД
ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Примљено: 26.10.2021.		
Сектор	Број	Прилог
	2793	

ЈП Завод за урбанизам Ниш
Ул. 7. Јули бр. 6
18 000 Ниш

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш, поступајући по захтеву бр. 8П.1.0.0-Д.10.01.-89810/1-2021 од 19.03.2021. године, Град Ниш, градска управа за грађевинарство, а у вези издавања услова и података који су од значаја за израду Првих измена и допуна плана генералне регулације подручја градске општине Палилула – трећа фаза, на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014), као и измена и допуна Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 и др. закон и 40/2021), издаје:

УСЛОВЕ ЗА ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА – трећа фаза

1. У границама ПДР-а постоје изграђени електроенергетски објекти огранка Електродистрибуција Ниш:

- Трафостанице 10/0,4 kV које спадају о основна средства огранка Електродистрибуција Ниш: ТС 10/0,4 kV „Ново село петља“, ТС 10/0,4 kV „Ново село 11“, ТС 10/0,4 kV „Ново село 6“, ТС 10/0,4 kV „Ново село 9“, ТС 10/0,4 kV „Ново село 1А“, ТС 10/0,4 kV „Ново село 2А“, ТС 10/0,4 kV „Ново село 7“, ТС 10/0,4 kV „Ново село 12“, ТС 10/0,4 kV „Ново село 3“, ТС 10/0,4 kV „Ново село прогрес“, ТС 10/0,4 kV „Ново село дирекција“, ТС 10/0,4 kV „Ново село 4“, ТС 10/0,4 kV „Чокот 4“, ТС 10/0,4 kV „Чокот 1“, ТС 10/0,4 kV „Чокот 2“, ТС 10/0,4 kV „Чокот 3“, ТС 10/0,4 kV „Доње Међурово жел. станица“, ТС 10/0,4 kV „Радна зоне Доње Међурово -А“, ТС 10/0,4 kV „КПД Петља“, ТС 10/0,4 kV „Ново Село 5“, ТС 10/0,4 kV „Ново Село 8“, ТС 10/0,4 kV „Насеље Паси Пољана“, ТС 10/0,4 kV „Насеље Паси Пољана стубна“, ТС 10/0,4 kV „Паси Пољана 8“, ТС 10/0,4 kV „Паси Пољана 5“, ТС 10/0,4 kV „Паси Пољана 2“, ТС 10/0,4 kV „Паси Пољана 3“, ТС 10/0,4 kV „Паси Пољана 9“, ТС 10/0,4 kV „Паси Пољана 1“, ТС 10/0,4 kV „Паси Пољана 4 бунари“.
- Трафостанице 10/0,4 kV које нису у власништву огранка Електродистрибуције Ниш: ТС 10/0,4 kV „Хладњача“, ТС 10/0,4 kV „Радна зона Доње Међурово Ц“, ТС 10/0,4 kV „Доње Међурово - Дајтех“, ТС 10/0,4 kV „Доње Међурово - Јура“, ТС 10/0,4 kV „Доње Међурово - Шинвон“ и ТС 10/0,4 kV „Радна зона Доње Међурово Б“.
- Мрежа 10kV (са припадајућим трафостаницама 10/0,4 kV/kV) је надземна и подземна.



- Трафостаница 110/35 kV/kV „Ниш 1“.
 - Мрежа 110kV (са припадајућим трафостаницама 110/35 kV/kV) је надземна.
 - Трафостаница 35/10 kV/kV „Хладњача“.
 - Мрежа 35 kV (са припадајућим трафостаницама 110/35 kV/kV) је надземна и подземна.
2. Захват ПДР-а секу трасе надземних водова напонског нивоа 110 kV, 35 kV и 10 kV па је потребно планирану изградњу ускладити чланом 218 Закона о енергетици изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 и др. закон и 40/2021), Приближавање и укрштање новопланираних објеката са постојећим подземним енергетским кабловима, потребно је ускладити са ТП-3.
3. Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата Плана генералне регулације, предвидети изградњу нових електроенергетских објеката потребног напонског нивоа.
4. Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.
5. Напајање нових ТС планирати са најближих 10 kV водова или из постојећих ТС 10/0,4 kV новим 10 kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.
6. Расплет водова 0,4 kV из планираних ТС 10/0,4 kV биће формиран према потребној снази, намени и локацији објеката које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.

Прилог: Ситуација постојећих ЕЕО објеката у границама захвата
Документација ЕПС Дистрибуције (*.pdf)

Доставити :

1. Служби за енергетику;
2. Писарници.



Директор огранка

Бранислав Стојчић