

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Београд
Немањина 22-26

Предмет: Услови и подаци од значаја за израду Плана генералне регулације
градске општине Палилула – четврта фаза југоисток

Веза: Ваш допис број: 350-01-00017/2016-06 од 07.07.2016.

Поштовани,

Поводом наведеног дописа обавештавамо вас:

1. да се на територији у обухвату плана не налазе објекти за производњу угља и електричне енергије из надлежности ЈП ЕПС.

У плановима развоја ЈП ЕПС нису предвиђене активности у вези са експлоатацијом угља и производње електричне енергије на територији у обухвату плана.

2. У вези са објектима за дистрибуцију електричне енергије, податке о садашњем стању и плановима развоја електродистрибутивне мреже у обухвату плана, достављамо у прилогу у оквиру Улова Оператора дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд.

С поштовањем,

В.Д. ДИРЕКТОРА

Милорад Грчић

Прилог:

- Допис ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, број 10.01.-177075/3-16

ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА
"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" Д.О.О. БЕОГРАД
Број: 10-01-1404513-16
НИШ, 18.07.2016. године

Кабинету Директора друштва

ПРЕДМЕТ: Достава услова и података који су од значаја за израду Плана генералне регулације градске општине Палилула – четврта фаза југоисток

Поштовани,

У складу са захтевом Министарства рударства и енергетике број: 350-01-00017/2016-06 од 07.07.2016. године у вези услова и података који су од значаја за израду Плана генералне регулације градске општине Палилула – четврта фаза југоисток, у прилогу Вам достављамо податке и услове за израду предметног плана.

Такође Вас обавештавамо да су оригинал услови са подацима достављени Управи за планирање и изградњу Града Ниша као и обрађивачу плана Заводу за урбанизам Ниш.

С поштовањем,

Прилог:

- Услови за израду ПГР-а бр. Д. 10.23.-177075/2-2016 од 18.07.2016. године
- Ситуација електроенергетких објеката у границама захвата ПГР-а

Директор сектора за планирање
и инвестиције Ниш

Предраг Савић, дипл.грађ.инж.

“ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА” ДОО БЕОГРАД
ОГРАНАК “ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ”
Број: 8П.1.0.0.-Д.10.23.-177075/2-2016
Ниш, 18.04.2016. године

ЈП Завод за урбанизам
7. јули бр.6
18000 Ниш

Оператор дистрибутивног система “ЕПС Дистрибуција” д.о.о Београд Огранак “Електродистрибуција Ниш”, поступајући по захтеву Градске управе – Управа за планирање и изградњу бр. 8П.1.0.0.-Д.10.23.-177075/1-2016 од 30.06.2016, а у вези издавања услова (података) који су од значаја за израду Плана генералне регулације за подручја ГО Палилула – четврта фаза југоисток, на основу Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС 50/2013, одлука УС 98/2013, одлука УС 132/2014), као и измена и допуна Закона о планирању и изградњи „Сл. гласник РС“ 145/2014), Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014), и члана 4.став 1. Одлуке о образовању огранака оператора дистрибутивног система “ЕПС Дистрибуција” доо, Београд бр. 9110-01-587/1-15 од 26.06.2015.године, издаје:

УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. У границама ПГР-а постоје изграђени електроенергетски објекти Огранка “Електродистрибуција Ниш”:
 - мрежа 10kV је надземно - подземна и припада трафо реонима трафостаница 35/10 kV/kV „Центар 1“ и 35/10 kV/kV „Медиана“,
 - трафостанице 10/0,4 kV/kV: „Габровац насеље“, „Габровац село 1“, „Габровац село 3“, „Габровац село 2“, „Габровац 4“, „Габровац манастир“, „Насеље Доње Влаче 1“, „Насеље Доње Влаче 2“, „Насеље Доње Влаче 3“, „Влашки пут“.
2. Захват ПГР-а секу трасе надземних водова 110kV, који нису уписани као основна средства Огранка “Електродистрибуција Ниш”. За ове водове је надлежно Јавно предузеће “ЕМС”.
3. У границама ПГР-а је планирано каблирање дела постојећег 10 kV вода од ТС 10/0,4 „Влашки пут“ до ТС 10/0,4 „Насеље Доње Влаче 1“.
4. Захват ПГР-а сече траса надземних водова, па је потребно планирану изградњу ускладити са техничким прописима из Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских објеката називног напона од 1kV до 400kV. Приближавање и укрштање новопланираних објеката са постојећим енергетским кабловима, потребно је ускладити са ТП-3.
5. Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата Плана генералне регулације, предвидети изградњу нових електроенергетских објеката.
6. Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.

Оператор дистрибутивног система “ЕПС Дистрибуција” д.о.о.



7. Напајање нових ТС планирати са најближих 10kV водова или из постојећих ТС 10/0,4 kV/kV новим 10kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.

8. Расплет водова 0,4 kV из планираних ТС 10/0,4kV биће формиран према потребној снази, намени и локацији објекта које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.

Прилог: Ситуација електроенергетских објекта у границама захвата ПГР-а

Решење обрадила,


Јелена Бранковић, дипл. ел. инж.

(М.П.)



Овлашћено лице,

Љубомир Ранчић, дипл. ел. инж.

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Архиви

