



22/07/2016

22/07/2016

ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА

"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" ДОО БЕОГРАД

ОГРНАК "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ"

Број: 8П.1.0.0.-Д.10.23.-177075/1-2016

Ниш, 18.07.2016. године

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ са п.о. - НИШ

Примљено	22.07.2016	
Сектор	Број	Прилог
	203	

ЈП Завод за урбанизам

7. јули бр.6

18000 Ниш

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о Београд Огранак „Електродистрибуција Ниш“, поступајући по захтеву Градске управе – Управа за планирање и изградњу бр. 8П.1.0.0.-Д.10.23.-177075/1-2016 од 30.08.2016, а у вези издавања услова (података) који су од значаја за израду Плана генералне регулације за подручја ГО Палилула – четврта фаза југоисток, на основу Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС 50/2013, одлука УС 98/2013, одлука УС 132/2014), као и измена и допуна Закона о планирању и изградњи „Сл. гласник РС“ 145/2014), Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014), и члана 4.став 1. Одлуке о образовању огранака оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ доо, Београд бр. 9110-01-587/1-15 од 26.06.2015.године, издаје:

УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. У границама ПГР-а постоје изграђени електроенергетски објекти Огранка „Електродистрибуција Ниш“:

- мрежа 10kV је надземно - подземна и припада трафо реонима трафостаница 35/10 kV/kV „Центар 1“ и 35/10 kV/kV „Медиана“,
- трафостанице 10/0,4 kV/kV: „Габровац насеље“, „Габровац село 1“, „Габровац село 3“, „Габровац село 2“, „Габровац 4“, „Габровац манастир“, „Насеље Доње Влаче 1“, „Насеље Доње Влаче 2“, „Насеље Доње Влаче 3“, „Влашки пут“.

2. Захват ПГР-а секу трасе надземних водова 110kV, који нису уписани као основна средства Огранка „Електродистрибуција Ниш“. За ове водове је надлежно Јавно предузеће „ЕМС“.

3. У границама ПГР-а је планирано каблирање дела постојећег 10 kV вода од ТС 10/0,4 „Влашки пут“ до ТС 10/0,4 „Насеље Доње Влаче 1“.

4. Захват ПГР-а сече траса надземних водова, па је потребно планирану изградњу ускладити са техничким прописима из Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских објеката називног напона од 1kV до 400kV. Приближавање и укрштање новопланираних објеката са постојећим енергетским кабловима, потребно је ускладити са ТП-3.

5. Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата Плана генералне регулације, предвидети изградњу нових електроенергетских објеката.

6. Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.




7. Напајање нових ТС планирати са најближих 10kV водова или из постојећих ТС 10/0,4 kV/kV новим 10kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.

8. Расплет водова 0,4 kV из планираних ТС 10/0,4kV биће формиран према потребној снази, намени и локацији објекта које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.

Прилог: Ситуација електроенергетских објекта у границама захвата ПГР-а

Решење обрадила,


Јелена Бранковић, дипл. ел. инж.

(М.П.)

Овлашћено лице,



Љубомир Ранчић, дипл. ел. инж.

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Архиви