


Јавно водопривредно предузеће
"Србијаводе" Београд
Водопривредни центар "Морава" Ниш
Број: 1070/1
Датум: 13.12.2019.год.
Ниш
НИ.



На основу члана 113-118 Закона о водама ("Сл. гласник РС", бр.30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова ("Сл.гласник РС", бр.74/2010, 116/2012 и 58/2014), Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09-исп, 64/10-одл.УС, 24/11, 121/12 одл.УС, 42/13-одл.УС, 50/13 одл.УС, 98/13 одл.УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон), решавајући по захтеву бр.353-650/2019-06 од 05.12.2019.год. (наш бр.11073 од 10.12.2019.год.) Градске управе, Секретаријата за планирање и изградњу за издавање услова за израду Плана генералне регулације (ПГР-а) насеља Мраморски поток на подручју градске општине Палилула, ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Морава" Ниш, издаје

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Издају се водни услови подносиоцу захтева Градској управи града Ниша, који морају да се испуне при изради Плана генералне регулације (ПГР) насеља Мраморски поток,
2. Ови водни услови престају да важе по истеку 2 (две) године од дана њиховог издавања ако у том року није поднет захтев за издавање водне сагласности на предметну планску документацију - у целини или по фазама, односно деловима који представљају техничку и функционалну целину;
3. Ово решење уписано је у Уписник водних услова за водно подручје "Морава", под бројем 1070 од 13.12.2019.год.;
4. Водним условима се одређују технички и други захтеви који морају да се испуне при изради планских документа за изградњу и реконструкцију објеката који могу трајно, привремено и повремено утицати на режим вода односно за усаглашавања утицаја објеката на режим вода и обрнуто, режима вода на објекте;
5. Положај објеката у простору обухвата ПГР-а насеља Мраморски поток, предвидети тако да се на водном земљишту водотока не погоршава водни режим, не спречава отицање великих вода и не онемогућава спровођење одбране од поплава (чл.5,10,23,52,53 и 58 или супротно одредбама чл.133.ЗОВ-а).
6. Уколико водотоци нису регулисани предвидети појас за регулацију са приступним путем за одржавање. Планирану саобраћајну инфраструктуру предвидети у функцији заштите од поплава.
7. Положајем објеката у простору обухвата ПГР-а насеља Мраморски поток не смеју се угрозити евентуалне зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања,
8. Положај објеката у простору обухвата ПГР-а Мраморски поток, предвидети тако да се при укрштању са водним објектима за коришћење вода (магистрални цевоводи, резервоари, пумпне станице и др.) не угрожава стабилност и функција снабдевања водом за пиће становништва, индустрије и др.
9. Положај објеката у простору обухвата ПГР-а насеља Мраморски поток, предвидети тако да се при укрштању са водним објектима за сакупљање отпадних вода и колекторима до постројења за пречишћавање отпадних вода не угрози

њихова стабилност и функција и др.

10. Атмосферске воде са коловоза могу се упустити у реципијент ако су предходно третиране на таложнику и сепаратору, ради уклањања агрегата, масти и уља и других пливајућих материја. Квалитет атмосферских вода које се упуштају у реципијент мора бити у складу са Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода...("Сл.гласник РС", бр.74/2011).

11. По извршеној изради плана (у целини или по фазама-деловима који представљају техничке и функционалне целине), испуњењу водних услова поднети захтев за издавање водне сагласности на урађени плански документ у складу са Законом о водама.

Образложење

Градска управа града Ниша, Секретаријат за планирање и изградњу, поднео је захтев за издавање услова и података за израду Плана генералне регулације (ПГР-а) насеља Мраморски поток.

Уз захтев је достављена Одлука о изради ПГР-а насеља Мраморски поток, на подручју градске општине Палилула (обрађивач ЈП Завод за урбанизам Ниш). Изради Плана се приступа на основу Одлуке о изради ПГР-а ("Сл.лист Града Ниша", бр.127/2018.).

Подручје плана обухвата кат.парцеле у оквиру К.О. Мрамор.

У обухвату ПГР-а је Александровачки поток, лева притока Краковачке реке (узводно од Мраморског потока-Бресничка река). Александровачки поток је водоток II. реда. Александровачки поток је нерегулисан водоток. За потребе изградња аутопута 80 од Косова* до Ниша урађена је хидролошка студија 2017.год.(COWI/IPF) па се подаци дају као оријентациони:

- Површина слива 25,7 км², $Q_{1\%} = 44,03 \text{ м}^3/\text{с}$, $Q_{2\%} = 38,89 \text{ м}^3/\text{с}$,

У Идејном решењу аутопута предвиђена је регулација Александровачког потока у зони аутопута као бетонско корито ширине у дну 1,5м, дубине 1,0м и укупне ширине 4,0м.

Дугорочно, снабдевање водом становништва Мраморског потока предвиђено је из водопривредног система "Селова" па је у складу са пројектном документацијом потребно резервисати простор за пролаз магистралног цевовода.

У оквиру плана потребно је утврдити границе водних објеката са потребним простором за регулацију и одржавање исте.

Водни услови у диспозитиву овог решења дати су на основу чл.5, 8, 9, 10, 23, 52, 55 и 133 ЗОВ-а а у вези са одредбама Закона о планирању и изградњи.

Решавајући по поднетом захтеву, на основу достављене и постојеће документације, стручна служба ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Морава" Ниш, предложила је издавање водних услова као у диспозитиву решења.

Странка је ослобођена плаћања таксе за решење по захтеву за издавање водних аката.

Доставити:

- Подносиоцу захтева;
- Дирекцији за воде;
- Архиви.

Руководилац ВПЦ "Морава" Ниш

Драгана Симић, дипл.правник.