



ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА  
СРБИЈЕ

Београд Бирт  
04.05.2022  
220



AAAE9128976847982

„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд

Огранак „Електродистрибуција Ниш“

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД  
ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Број: 2460800-Д.10.23.-120786/2-2022

Ниш, 15.04.2022. године

|                      |      |        |
|----------------------|------|--------|
| Примљено: 19.04.2022 |      |        |
| Сектор               | Број | Прилог |
|                      | 1353 |        |

Град Ниш  
ЈП Завод за урбанизам Ниш  
7. јули бр. 6  
18000 Ниш

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш, поступајући по захтеву бр. 2460800-Д.10.23.-120786/1-2022 од 21.03.2022. године, Града Ниша, Градске управе за грађевинарство а у вези издавања услова и података који су од значаја за израду Првих измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса Електронске индустрије, на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон и 40/2021), издаје:

#### УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ

1. У границама ПДР-а не постоје изграђени ЕЕО (електроенергетски објекти) Огранка "Електродистрибуција Ниш":
2. У околини ПДР-а постоје изграђени ЕЕО:
  - мрежа 10 kV је подземна (са припадајућим трафостаницама 10/0,4 kV/kV који нису основно средство Огранка "Електродистрибуција Ниш").
3. Сигурносна растојања, од новопланираних објеката до постојећих ЕЕО, је потребно ускладити са чланом 218 Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон и 40/2021).
4. Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата Плана детаљне регулације, предвидети изградњу нових електроенергетских објеката потребног напонског нивоа.
5. Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.
6. Напајање нових ТС планирати са најближих 10 kV водова или из постојећих ТС 10/0,4 kV новим 10 kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.
7. Расплет водова 0,4 kV из планираних ТС 10/0,4 kV биће формиран према потребној снази, намени и локацији објеката које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.



Прилог: Ситуација постојећих ЕЕО објеката у границама захвата ПДР-а

Доставити :

1. Служби за енергетику;
2. Писарници.

„Електродистрибуција Србије“ д.о.о.Београд  
Огранак „Електродистрибуција Ниш“  
Директор Огранка



Бранислав Стојчић, дипл. ел. инж.

— постройка 1000 погребов  
□ каменные здания  
▧ обрешетка из кирпича

