

ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈАДОНЕКА БОРБОВИЧ
29.07.2020
Данић

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд

"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ"

Број: 8П.1.0.0.-Д.10.23.-199752/2-2020

Ниш, 27.07.2020. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД
ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Примљено: 29.07.2020		
Ектор	Број	Прилог
	1570	

ЈП Завод за урбанизам

Ниш, 7. јули бр. 6
18 000 Ниш

Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак "Електродистрибуција Ниш", поступајући по захтеву бр. 8П.1.0.0.-Д.10.01.- 199752/1 од 17.07.2020. године, Секретаријата за планирање и изградњу, Градске управе Града Ниша, а у вези издавања услова (података) који су од значаја за израду трећих измена и допуна плана генералне регулације на подручја градске општине Црвени крст-прва фаза, на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), као и измена и допуна Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 9/2020), Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/2014 и 95/2018), издаје:

УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ-ПРВА ФАЗА (ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ)

1. У границама ПГР-а постоје изграђени електроенергетски објекти огранка "Електродистрибуција Ниш":

- Трафостаница 10/0,4 kV/kV: „Рибник – еко“ није основно средство Оператора дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак "Електродистрибуција Ниш"
- Мрежа 10kV (са припадајућим трафостаницама 10/0,4 kV/kV) је подземна.

2. У границама ПГР-а постоје електроенергетски објекти огранка "Електродистрибуција Ниш" где је планирана изградња или реконструкција:

Новопроектовани комплекс „Адрија“ са трасом два прикључна подземна 10 kV вода.

3. Захват ПГР-а сече траса подземног вода 10 kV, па је потребно планирану изградњу ускладити чланом 218 Закона о енергетици изградњи ("Сл. гласник РС", 145/2014), Приближавање и укрштање новопланираних објеката са постојећим подземним енергетским кабловима, потребно је ускладити са ТП-3.

4. Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата Плана генералне регулације, предвидети изградњу нових електроенергетских објеката потребног напонског нивоа.

Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.



5. Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.

6. Напајање нових ТС планирати са најближих 10 kV водова или из постојећих ТС 10/0,4 kV новим 10 kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.

7. Расплет водова 0,4 kV из планираних ТС 10/0,4 kV биће формиран према потребној снази, намени и локацији објекта које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.

Прилог: Ситуација планираних ЕЕО објекта у границама захвата
Документација ЕПС Дистрибуције (*.pdf)

Доставити :

1. Служби за енергетику;
2. Писарници.

Директор огранка

Бранислав Стојчић



ПЛАНИ РАНИ ПОДЗЕМНИ
10KV ВАРОВИ

ТС 10/0,4KV. Рибник - Еко

22.07.2020