



ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА

ЕПСДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд

"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ"

Број: 8П.0.0.0.-Д.10.01.-197126/21-2020

Ниш 22.10.2020. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД
ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Примљено: 02.11.2020		
Сектор	Број	Прилог
	1405	

ЈП Завод за урбанизам
18000 Ниш, 7. Јули бр. 6
18 000 Ниш

Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак "Електродистрибуција Ниш", поступајући по захтеву бр. 8П.0.0.0.-Д.10.01.- 197126/1 од 15.07.20 године, Секретаријата за планирање и изградњу, Градске управе Града Ниша, а у вези издавања услова (података) који су од значаја за израду плана детаљне регулације насеља Вукманова, на подручју градске општине Палилула, на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014), као и измена и допуна Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 145/2014), Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/2014), издаје:

УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВУКМАНОВО, ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА – ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ

1. У границама ПГР-а постоје изграђени електроенергетски објекти огранка "Електродистрибуција Ниш":

- Трафостаница 10/0,4 kV/kV: „Вукманово“
- Мрежа 10kV (са припадајућим трафостаницама 10/0,4 kV/kV) је надземна.

2. Захват ПГР-а сече траса надземног вода 10 kV, па је потребно планирану изградњу ускладити чланом 218 Закона о енергетици изградњи ("Сл. гласник РС", 145/2014), Приближавање и укрштање новопланираних објеката са постојећим подземним енергетским кабловима, потребно је ускладити са ТП-3.

3. Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата Плана генералне регулације, предвидети изградњу нових електроенергетских објеката потребног напонског нивоа.

4. Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.

5. Напајање нових ТС планирати са најближих 10 kV водова или из постојећих ТС 10/0,4 kV новим 10 kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.


6. Расплет водова 0,4 kV из планираних ТС 10/0,4 kV биће формиран према потребној снази, намени и локацији објекта које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.

Прилог: Ситуација постојећих ЕЕО објекта у границама захвата
Документација ЕПС Дистрибуције (*.pdf)

Доставити :

1. Служби за енергетику;
2. Писарници.

Директор огранка
Бранислав Стојичић





постројетн 10 кV БОД

ТС 10/0,4 кV „ВУКМАНОВО“

BZ

15.10.2020