

Република Србија
Град Ниш
Градска управа
Секретаријат за планирање и изградњу
Генерала Транијеа 10
18000 Ниш

Број: 130-00-UTD-003-379/2020-002

Датум: 13. 03. 2020

Предмет: Услови за потребе израде Првих измена и допуна плана генералне регулације подручја градске општине Пантелеј - друга фаза (парцијалне измене)

На основу вашег захтева број 353-239/2020-06 од 28.02.2020. године, који је код нас заведен дана 05.03.2020. године под бројем ДТЕХ-9910, достављене документације (одлука о изради Првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја ГО Пантелеј – друга фаза, графички приказ подручја на катастру непокретности и граница планског подручја у дигиталном облику), обавештавамо вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да у обухвату предметне измене и допуне плана нема објекта који су у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д.
2. Према Плану развоја преносног система за период од 2020. године до 2028. године и Плану инвестиција, у обухвату предметне измене и допуне плана није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д.
3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије“ А.Д. нема посебних услова за потребе израде Првих измена и допуна плана генералне регулације подручја градске општине Пантелеј - друга фаза (парцијалне измене).
4. Према Плану развоја преносног система за период од 2020. године до 2029. године и Плану инвестиција, планирана је изградња повезног вода за ТС 110/10 kV Ниш 6 (Ратко Павловић). Повезивање ове ТС је предвиђено двоструким мешовитим водом (комбинованим, надземно-подземним) на 110 kV сабирнице ТС Ниш 2. Сходно томе, у оквиру овог пројекта, предвиђено је опремање два далеководна поља 110 kV у ТС Ниш 2, као и реконструкција два постојећа. Подземна деоница овог планираног кабловског вода ће се налазити у непосредној близини обухвата предметне измене и допуне плана. (ситуацију достављамо у прилогу).

Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) од ивице рова износи 2 m за напонски ниво 110 kV. У заштитном појасу је дозвољена градња инфраструктурних објекта од јавног интереса (уз претходну сагласност EMC АД) и забрањено је измештање постојећих кабловских водова.

Потребно је поступити у складу са релевантним стандардима и другом техничком регулативом (истичемо SRPS N.C0.101, SRPS N.C0.102, SRPS N.C0.104, SRPS N.C0.105 и Интерни стандард EMC АД, ИС-EMC 200:2016 - Основни технички захтеви за избор и монтажу енергетских каблова и кабловског прибора упреносној мрежи“) и извршити одговарајуће прорачуне индуктивног утицаја претходно наведених кабловских водова у циљу разматрања могућности градње планираних објекта у зависности од индуктивног утицаја на:

- потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала и
- потенцијалне планиране телекомуникационе водове (нема потребе да се ради у случају да се користе оптички каблови).

Пре изградње ових објеката предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите, галванских уметака чији је изолациони ниво виши од граничних вредностиутицаја, изоловање надземних делова пластичним омотачима и слично.


За прорачуне користити податке из пројектне документације кабловских водова које вам на захтев достављамо, као и податке добијене на терену геодетским снимањем који се обављају о трошку Инвеститора планираних објеката.

Напомињемо да је у свему потребно ускладити однос планираних објеката и постојећих високонапонских водова приликом израде техничке документације.

Важност предметних услова је две године од датума издавања или краће уколико дође до промене законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за високонапонске водове, Дирекција за техничку подршку преносном систему, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и Александру Куколечи на тел. 011/3957-156.

С поштовањем,

Извршни директор за пренос
електричне енергије

Илија Цвијетић, дипл. инж. електр.




Копије доставити:

- Центар за развој
- Центар за инвестиције
- РЦО Крушевац – ППС Ниш
- Дирекција за техничку подршку преносном систему – Сектор за високонапонске водове

Други оригинал:

- Архива

Ulica Toplicka



Ulica Ratka Pavlovica

Ulica Ratka Pavlovica

Ulica Ratka Pavlovica

Nisava

Nisava

Vizantijski bazar

Vizantijski bazar

Ulica