



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО
Број: 353-941/2023-06
Ниш, 09.06.2023.година

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД
ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Примљено: 09.06.2023

Сектор	Број	Прилог
	1473/1	

ЈП Завод за урбанизам Ниш
Ул.7.јули бр.6, Ниш


Предмет: Достава примедбе на нацрт Других измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула – друга фаза

У прилогу дописа прослеђујемо вам фотокопију примедбе на нацрт Других измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула - друга фаза, која је Градској управи за грађевинарство достављена у току поновљеног јавног увида, и то:

Р.бр.	Подносилац:	Датум подношења:
1.	Душан Марковић Бабички одред 150, Ниш (бр. 353-941/2023-06)	07.06.2023.године

Обрадила: 
Јелена Матић, дипл.инж.арх.

Шеф одсека
Невена Грубић, дипл.инж.арх.



НАЧЕЛНИК

Горан Здравковић, дипл.инж.грађ.

Градска управа
грађевинарство

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД
ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

ПРИМЉЕНО: 09.06.2023

Сектор	Број	Прилог
	1493/2	



Република Србија

ГРАД НИШ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА
И ГРАЂАНСКА СТАЊА

ПРИМЉЕНО: 07 JUN 2023			
Орг.јед.	Број	Прилог	Вредност
06	353/1	1	-

/941

4

ПРИГОВОР

Подносим приговор на план генералне регулације подручја
градске општине Палилула - друга деоба са захтевом да се
из кп.бр. 17699/5 чији сам власник и чији се део куће налази
у заштитном зеленилу, да се граница плана зеленила повуче
изван објекта, у циљу легализације истог.
У прилогу Вам достављам сагласност Електромреже Србије за
важност објекта.

у Нишу 07.06.2023.
07 JUN 2023

Подносилац приговора:
Лушан Марковић
Бабички одред 150
18105 Палилула, Ниш
065/5260697

Душан Марковић
Островица
18311 Нишка Бања

Број: 130-00-UTD-003-1266/2020

Датум:

02-10-2020

- 002

Предмет: Сагласност за потребе озакоњења објеката на катастарској парцели број 17699/5 К.О. Ћеле Кула, по захтеву власника Душана Марковића.

На основу вашег захтева који је код нас заведен под бројем 30388/2020 тражили сте сагласност за озакоњење објеката на кп бр. 17699/5 К.О. Ћеле Кула.

Изласком на лице места и прегледом достављене и друге документације утврђено је следеће: предметни објекти на кп бр. 17699/5 К.О. Ћеле Кула је сагледан пројектом 2x110kV ТС Ниш 2-ТС Ниш 1, бр, ГП 2068 из 2010.године, и налази се у заштитном појасу нашег ДВ 2x110kV бр.1246/1, ТС Ниш 2- ТС Ниш 8, у распону стубова 21-22.

На основу горе наведеног дајемо вам:

САГЛАСНОСТ

за озакоњење објеката на кп. на кп бр. 17699/5 К.О. Ћеле Кула.

У складу са „Законом о енергетици“ („Службени гласник РС“ бр.145/14 и 95/2018) дајемо вам опште услове за коришћење предметних објекта:

- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати.

- Приликом извођења било каквих радова током експлоатације објекта, строго водити рачуна да се ничим и ни под којим условима не сме приближити проводницима далековода 110kV на мање од 5 метра, потпуну одговорност преузима власник објекта са извођачем радова.

Све металне инсталације у објекту (електро-инсталације, водовод, грејање, метални олуци и сл.) морају да буду прописно уземљене. Нарочито водити рачуна о изједначавању потенцијала.

У кругу 12 метара од далеководног стуба не смеју се постављати никакве металне инсталације.

Електричну инсталацију мора извести овлашћено лице.


- Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала (гориво и слично).

- Забрањено је коришћење воде у млазу уколико постоји опасност да се млаз воде приближи на мање од 5 метра од проводника далековода 110kV.

- Испод и у близини ДВ-а не сме се садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5 метара од проводника далековода 110kV, чак и случају пада дрвета.

- нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке за кабловску телевизију и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.
- Радницима ЕМС АД Београд мора бити омогућено несметано одржавање далековода у било које доба дана или ноћи.
- Пре почетка било каквих радова у заштитном појасу електроенергетског објекта потребно је да о томе обавестите представнике ЕМС АД Београд.

За додатна обавештења можете се обратити Ненаду Раденковићу на телефон 064/84-08-362.



С поштовањем,

24 Извршни директор за пренос
електричне енергије
Илија Цвијетић, дипл. инж. електр.



Ко: - Самостална служба за управљање одржавањем ВНВ, РЦО Крушевац
- Архива