



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО
Број: 353-2004/2023-06
Ниш, 30.01.2024.година

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД
ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Примљено: 30.01.2024

Сектор	Број	Прилог
	319/1	

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Ниш, улица 7.јули број 6

Предмет: Достава примедбе

У складу са чланом 476. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Градска управа за грађевинарство као носилац израде **Четвртих измена и допуна Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025** позвала је на учешће у јавном увиду у предметни Нацрт плана и давање мишљења на исти.

У прилогу дописа прослеђујемо вам фотокопију примедбе достављене овој Управи од стране А.Д. „Електромрежа Србије“ Београд, број 130-00-UTD-003-956/2023-004 од 23.01.2024.године.

Обрадила:
Марија Прокић, дипл.инж.арх.

Марија Прокић

Шеф одсека:
Невена Грубић, дипл.инж.арх.

Невена Грубић



НАЧЕЛНИК

Горан Здравковић, дипл.инж.грађ.

**EMC**

Републике Србије

ГРАД

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ” БЕОГРАД

Република Србија

Град Ниш

Градска управа за грађевинарство

Генерала Транијеа бр. 10

18000 Ниш

ПРИМЛ: 29 JAN 2024

Број: 130-00-UTD-003-956/2023-001

Датум:

23.12.2023

Број	Прилог	Вредност
06	353/2004-1013	

ПРИМЉЕНО: 30.01.2024		
Сектор	Број	Прилог
	319/2	

Предмет: Примедбе на Нацрт Четвртих измена и допуна Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025

На основу вашег захтева број 353-2004/2023-06 од 21.12.2023. године, који је код нас заведен дана 25.12.2023. године под бројем АСЕ-79016, увидом у достављену документацију (Нацрт Четвртих измена и допуна Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025) обавештавамо вас да EMC АД даје следеће примедбе на Нацрт Четвртих измена и допуна Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025:

- У поглављу 2.6.2.1.2.1. Преносна мрежа и објекти (мрежа и објекти – напонског нивоа 400, 220 и 110 kV), у првом ставу након Табеле 31. Списак водова 400kV, 220kV, 110kV, потребно је додати: Прикључни водови за ТС 110/35/10 kV Ниш 9. Прикључење ове трансформаторске станице на преносну мрежу планирано је новим 110 kV кабловским водовима до постојеће ТС Ниш 10 и до нове ТС Ниш 6.
- У делу Измена и допуна бр. 17 у поглављу 3.4.4. Електроенергетска мрежа у оквиру поднаслови Водови 110 kV уместо реченице „За далековод напонског нивоа 110 kV се обезбеђује заштитна зона са обе стране вода од крајњег фазног проводника од 25 m.“ написати: „У складу са чланом 218: Закона о енергетици („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014, 95/2018 - др. Закон и 40/2021) обавештавамо вас да заштитни појас далековода износи 25m са обе стране далековода напонског нивоа 110 kV од крајњег фазног проводника и 30m са обе стране далековода напонског нивоа 220 kV и 400 kV од крајњег фазног проводника.“
- Уместо ЈП „Електромрежа“ навести „Електромрежа“ АД.

За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за анализу стања елемената преносног система, Дирекција за асет менаџмент, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и Миодрагу Стојиљковићу на тел. 011/3957-244.

С поштовањем,



Извршни директор за пренос
електричне енергије

Бранко Ђорђевић, дипл. инж. електр.

Копије доставити:

- Сектор за анализу стања елемената преносног система – Служба за испитивање и анализу стања елемената високонапонских водова

Други оригинал:

- Архива