



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО
Број: 353-1989/2023-06
Ниш, 03.01.2024. година

ТАМОВА
9.1.2024

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД
ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Прилог	03.01.2024.
Сектор	Прилог
	61/1

ЈП Завод за урбанизам Ниш
Ул.7.јули бр.6, Ниш

Предмет: Достава одговора на захтев

У вези са доставом захтева надлежним институцијама за издавање услова (података) који су од значаја за израду **Петих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Медијана**, у прилогу дописа достављамо вам фотокопију следећег одговора на захтев:

— ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВЦ „Морава“ Ниш број 7543/3 од 27.12.2023.године.

Обрадила 
Јелена Матић, дипл.инж.арх.

Шеф одсека
Невена Грубић, дипл.инж.арх.





НАЧЕЛНИК

Горан Здравковић, дипл.инж.грађ.

Јавно водопривредно предузеће

„Србијаводе“ Београд

Водопривредни центар „Морава“ Ниш

Број: 7543/3

Датум: 27.12.23. године

Н И Ш

Д.М.

Примљено: 09.01.2024.

Фактор Број Прилог

01/2

29 DEC 2023

1355

06

На основу чл.115., 117. и 118. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), решавајући по захтеву Града Ниша, Градске управе за грађевинарство, бр. 353-1989/2023-06 од 14.12.2023.године (наш број 7543/2 од 20.12.2023.године), ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Морава“, доноси:

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Водни услови одређују техничке и друге захтеве који морају да се испуне у поступку припреме и израде техничке документације за израду планских докумената: ПЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА.
2. Водни услови престају да важе по истеку једне (1) године од дана њиховог издавања, ако у том року није поднет захтев за издавање водне сагласности на предметну планску документацију – у целини или по фазама, односно деловима који представљају техничку и функционалну целину.
3. Предметни водни услови су уписани у Уписник водних услова за водно подручје Морава, под редним бројем 394 од 27.12. 2023.године.
4. Предметни водни услови се издају само за израду плана предметног ППР-а и нису услови за пројектовање и прикључење на комуналну, саобраћајну и другу инфраструктуру, и не могу се користити у поступку издавања локацијских услова.
5. Водним условима се одређују технички и други захтеви који морају да се испуне при изради планских докумената за реконструкцију и изградњу објеката који могу трајно, привремено и повремено утицати на режим вода, односно, за усаглашавање утицаја објеката на режим вода, и обрнуто, режима вода на објекте. Техничку документацију израдити у складу са прописима који уређују израду планова, пројеката и усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова:
 - 5.1. Да се у обухвату плана предметног ППР-а, дефинише водно земљиште у складу са одредбама поглавља II. ВОДНОГ ДОБРА Закона о водама.
 - 5.1.1. Представити орјентацију подручја Општине Медијана са предметним изменама и допунама, у односу на ближе водотокове.
 - 5.2. Да се у обухвату плана предметног ППР-а води рачуна о постојећем водним објектима (водним актима и техничкој документацији) на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода. Омогућити извођење и наставак регулационих радова на уређењу водних тела у складу са постојећом техничком документацијом.
 - 5.3. Да се у обухвату плана предметног ППР-а предвиди у складу са постојећом и важећом техничком документацијом заштита предметног подручја и објеката на истом од наиласка - утицаја великих вода.

- 5.3.1. Представити хидрографски положај, сливну површину, плавну зону, ерозиона подручја, интензитет и категорију ерозионих процеса и остале карактеристичне податке предметног водотока, постојећих и планираних водних објеката и спровести хидролошке и хидрауличке прорачуне. Потребан степен заштите, критеријуме, радове и мере усагласити са Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034.године.
- 5.4. Да положај објеката у обухвату плана предметног ППР-а не ремети и погоршава водни режим на предметном простору, да не ремети отицање великих вода и омогући спровођење одбране од поплава у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.
- 5.5. Да се у обухвату плана предметног ППР-а води рачуна о приоритету коришћења водних ресурса:
- 5.5.1. начин водоснабдевања објеката на предметном простору;
 - 5.5.2. приоритет је водоснабдевање, пре свега насеља, а потом мањих корисника;
 - 5.5.3. не смеју се угрозити зоне санитарне заштите евентуалних изворишта водоснабдевања који се налазе на предметном подручју;
 - 5.5.4. дефинисати и представити заштитне санитарне зоне око постојећих изворишта, како би се спречило загађење и
 - 5.5.5. код извођење грађевинских и других објеката у заштићеној зони мора бити у складу са прописаним законским нормама за ова подручја.
- 5.6. Да се положајем објеката у обухвату плана предметног ППР-а при укрштању са водним објектима за коришћење вода (магистрални цевовод, резервоари, пумпне станице и др.) не сме угрозити стабилност и функција снабдевања водом за пиће становништва, индустрије и др.
- 5.7. Да се положајем објеката у обухвату плана предметног ППР-а при укрштању са водним објектима за сакупљање отпадних и загађених вода и одвођење колекторима до постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), не сме угрозити њихова стабилност и функција.
- 5.8. Да се код отпадних вода из објеката у обухвату плана предметног ППР-а води рачуна о начину и приоритету решавања одвођења, пречишћавања и испуштања у систем канализације или реципијенте:
- 5.8.1. отпадне воде пре испуштања у систем канализације или реципијенте делимично или потпуно пречисте до нивоа који одговара прописаном квалитету вода;
 - 5.8.2. отпадне воде које имају карактеристике технолошких и термичких отпадних вода, морају да прођу кроз третман предпречишћавања пре упуштања у канализацију комплекса или насеља, до нивоа где квалитет пречишћених отпадних вода, након третмана, мора да одговара квалитету санитарних отпадних вода које се упуштају у канализацију (МДК);
 - 5.8.3. уколико је потребно: дефинисати локацију за изградњу уређаја за пречишћавање отпадних вода, према коме би се усмеравали главни фекални колектори из предметне зоне (јединствени систем) или наћи друго решење;
 - 5.8.4. није дозвољено испуштање отпадних вода, без претходног пречишћавања, у подземље, водотоке, језера, бунаре или јавну канализацију;

- 5.8.5. није дозвољена изградња водопропусних септичких јама и понирућих упојних бунара, јер неконтролисано загађују подземље и
- 5.8.6. тамо где постоји потреба за одвођењем површинских атмосферских вода (насеља која су изграђена у подручју где постоје депресије или у самом приобаљу) предвидети могућност и обезбедити услове за изградњу главних површинских одводних канала или цевовода и њихово уливање у реципијент.
- 5.9. Да објекти у обухвату плана предметног ППР-а који имају намену коришћења вода, испуштање отпадних вода, уређења водотока, као и објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица, као и објекти у којима се обавља производња и постоје технолошке отпадне воде (кланице, млекаре, хладњаче, и др. производни програм), морају имати издата водна акта (услови, сагласности и дозволе) у складу са Законом о водама.
- 5.10. На водном земљишту, катастарским парцелама чији је корисник Република Србија није дозвољена било каква градња. За прелазе инсталација и продуктовода (вода, канализација, ППТ, ел.инсталације и сл.), мора се прибавити посебно одобрење од ЈВП „Србијаводе“ - Београд.
6. Да по завршеној изради планске документације (у целини или по фазама-деловима који представљају техничку и функционалну целину) и испуњењу водних услова у складу са чл.119 Закона о водама обавеза је обратити се јавном водопривредном предузећу, са захтевом за издавање водне сагласности.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Град Ниш, Градска управа за грађевинарство, је поднела захтев бр. 353-1989/2023-06 од 14.12.2023.године ради добијања водних услова за израду планских докумената: ПЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА.

I. Уз захтев је достављена следећа документација:

- ПЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА у дигиталном облику (.dwg .pdf формат);
- Одлука о изради трећих измена и допуна Плана генералне регулације подручја општине Медијана;

II. На основу преузете и наше расположиве техничке документације констатовано је следеће:

Плански основ за израду Плана представља Генерални урбанистички план Ниша 2010-2025 („Сл.лист Града Ниша“ број 43/11, 136/16, 26/18 и 129/21).

Правни основ за израду Плана представљају: Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Статут Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/08, 143/16 и 18/19) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ број 32/19) и остали релевантни законски и подзаконски акти, који на директан или индиректан начин регулишу ову област.

Хидрографски и хидролошки параметри на предметној локацији:

Река Нишава је десна притока реке Јужне Мораве, у коју се улива низводно од села Трупале. Основни правац пружања тока је исток-запад.

Основни параметри слива реке Нишаве су:

- површина слива (ХС Ниш): $F = 3870 \text{ km}^2$

Хидролошки подаци реке Нишаве у Нишу:

- стогодишња велика вода $Q_{1\%} = 946 \text{ m}^3/\text{s}$
- педесетогодишња велика вода $Q_{2\%} = 773 \text{ m}^3/\text{s}$

Према расположивој документацији ЈВП „Србијаводе“ регулисано корито Габровачке реке кроз Ниш, од ушћа у Нишаву па узводно у дужини од 1.67km, има пропусну моћ $Q_{1\%} = 41.8 \text{ m}^3/\text{s}$.

Према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда ("Сл.гласник РС", бр. 83/2010), река Нишава спада у воде I реда. Габровачка река је вода II реда.

1. Обухваћеност Оперативним планом или Општим планом за одбрану од поплава :

Територија Града ниша је обухваћена Општим планом за одбрану од поплава за период од 2019.+2024.године („Сл.гласник РС“ број 19/2019 од 15.03.2019.године).

Делови тока реке Нишаве и Габровачке река се налазе у Оперативном плану одбране од поплава за 2023.годину („Сл.гласник РС“ бр.143/2022 од 29.12.2022.године) на сектору М.9. као Водна јединица Нишава-Ниш, Димитровград. Водни објекти на сектору који су најближи обухвату измене Плана су: објекат М.9.1.5., М.9.1.6., М.9.1.7. и М.9.1.8.

Ток реке Нишаве са наведеним заштитним водним објектима делимично се налази у обухвату измена Плана. Регулисано корито Габровачке реке се налази у обухвату измена и допуна Плана.

III. Основни административни и хидрографски подаци за водну књигу, у складу са Правилником о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Сл.гласник РС", бр.86/2010), који се уписују у Уписник водних услова за водно подручје Морава.

■ административни подаци – назив / положај :

- Инвеститор : ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО
- објекта / плана: План генералне регулације (ПГР)
- делатности : -
- катастарска парцела : -
- катастарска општина : -
- општина: Медијана
- управни округ: Нишавски

■ хидрографски положај :

- водно подручје: Морава
- слив: Јужна Морава
- водоток / акумулација / језеро / подземна вода: река Нишава и Габровачка река
- ток уз објекат: јавна водоток
- канал./канал/поток/водоток:
- водопривредна делатност:
 1. уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода
 2. коришћење вода
 3. заштита воде од загађења

На основу чл.117. Закона о водама, израда планских документа спада под: тип 20. – израда урбанистичких (план генералне регулације и генерални урбанистички план) планова;

У складу са чл.130. Закона о водама, и на основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Сл.гласник РС“ бр.86/2010), ови водни услови су уписани у Уписник водних услова за водно подручје Морава, што је дато у услови бр.3.

Услови под тачком број 5. су дата у складу са одредбама поглавља **II. Водног добра** (чл. 5, 8, 9, 10); одредбама поглавља **III. Водни објекти** (чл. 23); одредбама **4.1.2.1. Заштита од поплава** (чл.52-55, 58); одредбама **4.2.2. Коришћење вода** (чл.71-73, 77); одредбама **4.3. Заштита вода од загађивања** (чл.97 - 106); и одредбама **1. Забране и ограничења** (чл. 133) Закона о водама.

Решавајући по поднетом захтеву и на основу достављене документације и увида на терену, стручна служба ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ „Морава“ - Ниш предлаже издавање водних услова као у диспозитиву решења.

Водни услови према чл.113 став 3. Закона о водама, су водна акта која нису управна акта, и против ових услова не може се изјавити жалба.

Доставити:

- подносиоцу захтева;
- архиви.



За ЈВП „Србијаводе“ Београд
За руководиоца ВПЦ „Морава“ – Ниш
по овлашћењу број 8/216 од 21.12.2023.године

Бранко Кулчић, дипл.грађ.инж.