



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО
Број: 353-1112/2023-06
Ниш, 27.09.2023. година

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД
ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Примљено: 10. 10. 2023		
Сектор	Број	Прилог
	2636/1	

ЈП Завод за урбанизам Ниш
Ул.7.јули бр.6, Ниш

Предмет: Достава одговора на захтев

У вези са доставом захтева надлежним институцијама за издавање услова (података) који су од значаја за израду **Петих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст – прва фаза**, у прилогу дописа достављамо вам фотокопију следећег одговора на захтев:

- Услови и подаци за израду Петих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст–прва фаза, израђени од стране Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш број 2540400-Д.10.01.- 318604 /2-2023 од 22.09.2023.године.

Обрадила
Сузана Миљуш, дипл.инж.арх.

S. Miljus

Шеф одсека
Невена Грубић, дипл.инж.арх.

N. Grubic

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО
НИШ

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Горан Здравковић, дипл.инж.грађ.



**ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
СРБИЈЕ**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД

ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈУ НИШ



AAAE9742394108329

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Ниш
Број: 2540400-Д.10.01.-318604/2-2023
Ниш, 22.09.2023. године

Примљено: 10.10.2023		
Сектор	Број	Прилог
	2636/2	

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО
Ул. Генерала Транијеа бр. 10
18000 Ниш

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш, поступајући по захтеву бр. 2540400-Д.10.01.-318604/1-2023 од 20.07.2023. године, Град Ниш, градска управа за грађевинарство, а у вези издавања услова и података који су од значаја за израду Петих измена и допуна плана генералне регулације Градске Општине Црвени Крст – прва фаза, на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 и др. закон и 40/2021 и 35/2023 – др. закон и 62/2023), издаје:

ПЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ – прва фаза

1. У границама ПГР-а постоје изграђени електроенергетски објекти огранка Електродистрибуција Ниш:

- Трафостанице 10/0,4 kV које спадају о основна средства огранка Електродистрибуција Ниш: ТС 10/0,4 kV „Грађевинар 2“, ТС 10/0,4 kV „Александра Стојановића“, ТС 10/0,4 kV „Нишпромет“, ТС 10/0,4 kV „Путоградња“, ТС 10/0,4 kV „Аутобуска станица“.
- Трафостанице 10/0,4 kV које не спадају о основна средства огранка Електродистрибуција Ниш: ТС 10/0,4 kV „Грађевинар“, ТС 10/0,4 kV „Јастребац - Лукоил“, ТС 10/0,4 kV „Делта“, ТС 10/0,4 kV „Рибник“.
- Трафостаница 110/10 kV које спадају о основна средства огранка Електродистрибуција Ниш: ТС 110/10 kV „Ниш 10“.
- Мрежа 10kV (са припадајућим трафостаницама 10/0,4 kV/kV) је надземна и подземна и напаја се из трафостаница ТС 110/10 kV/kV „Ниш 10“.
- Трафостанице 10 kV које су у плану: ПРП 10kV „Булевар Хероја са Кошара“.

2. Захват ПГР-а секу трасе надземних и подземних водова напонског нивоа 10 kV па је потребно планирану изградњу ускладити чланом 218 Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 и др. закон и 40/2021, 35/2023 – др. закон и 62/2023), приближавање и укрштање новопланираних објеката са постојећим подземним енергетским кабловима, потребно је ускладити са ТП-3.



3. Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата Плана генералне регулације, предвидети изградњу нових електроенергетских објеката потребног напонског нивоа.
4. Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.
5. Напајање нових ТС планирати са најближих 10 kV водова или из постојећих ТС 10/0,4 kV новим 10 kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.
6. Расплет водова 0,4 kV из планираних ТС 10/0,4 kV биће формиран према потребној снази, намени и локацији објеката које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.

Прилог: Ситуација постојећих и планираних ЕЕО објеката у границама захвата
Документација ЕПС Дистрибуције (*.pdf)

Доставити :

1. Служби за енергетику;
2. Писарници.

Директор огранка



Бранислав Стојчић

18
P. Stojich

BE
19.09.2015





